



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30-85

г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 каб. № 13
(место составления акта)

« 28 » апреля 20 17 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 156

По адресу / адресам: г. Якутск, ул. Рыдзинского, 5
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя № 156 от «30» марта 2017 года.

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного казённого
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Учреждения «Специальной (коррекционной) основной общеобразовательной школы № 22 (VII вида)»
городского округа «Город Якутск»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

по адресу: г. Якутск, ул. Рыдзинского, 5

Дата и время проведения проверки:

«12» апреля 2017 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., «13» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«14» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «17» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«18» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «19» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«24» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «25» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«26» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «27» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«28» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

г. Якутск, ул. Рыдзинского, 5

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней/ 11 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлен (ы): директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск»
(заполняется при проведении выездной проверки)

Захарова Елена Геннадиевна 30.03.2017г. в 10 часов 15 минут ✓ *Е.Г. Захарова*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рожина Елена Николаевна, старший инспектор отделения Отдела надзорной деятельности по г. Якутску – Государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору.
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и / или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКУ С(К)ООШ № 22(VII вида)» ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лицо, допустившее нарушение
1.	согласно протокола № 87/с от 07.07.2016г. при проверке пожарного крана № 2 установлено не исправность (п. 55 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МКУ С(К)ООШ № 22(VII вида)» ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
2.	Территория не очищена от сухой травы, камыша (п. 77 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МКУ С(К)ООШ № 22(VII вида)» ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
3.	На дверях разделяющих общий коридор от лестничных клеток частично отсутствуют уплотнители в притворах (ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ - 123 от 22.08.2008г.; п. 6.18 СНИП 21-01-97*)	директор МКУ С(К)ООШ № 22(VII вида)» ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
4.	При проверке автоматической пожарной сигнализации установлено, что СОУЭ и АПС не работоспособно. Кроме, того, при проверке работоспособности приемно – контрольного прибора в режиме «Пожар», посредством имитации дыма, выявлено, что сигналы на приемно – контрольный прибор передаются не от всех выборочно проверенных дымовых извещателей. (п. 61 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МКУ С(К)ООШ № 22(VII вида)» ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены факты невыполнения предписаний, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ *Захарова*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание ОНД и ПР по г. Якутску, объяснение гр-на РФ., протокол ФГБУ СЭУ ИПЛ

Лицо(а), проводившее проверку: Рожина Елена Николаевна, старший инспектор отделения Отдела надзорной деятельности по г. Якутску – Государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору.
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
 в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и / или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лицо, допустившее нарушение
1.	согласно протокола № 87/с от 07.07.2016г. при проверке пожарного крана № 2 установлено не исправность (п. 55 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
2.	Территория не очищена от сухой травы, камыша (п. 77 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
3.	На дверях разделяющих общий коридор от лестничных клеток частично отсутствуют уплотнители в притворах (ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ - 123 от 22.08.2008г.; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна
4.	При проверке автоматической пожарной сигнализации установлено, что СОУЭ и АПС не работоспособно. Кроме, того, при проверке работоспособности приемно – контрольного прибора в режиме «Пожар», посредством имитации дыма, выявлено, что сигналы на приемно – контрольный прибор передаются не от всех выборочно проверенных дымовых извещателей. (п. 61 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	директор МОКУ С(К)ООШ № 22(VII вида) ГО «Город Якутск» Захарова Елена Геннадиевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены факты невыполнения предписаний, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



✓ *Захарова*
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание ОНД и ПР по г. Якутску, объяснение гр-на РФ., протокол ФГБУ СЭУ ИПЛ

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Якутску УНД ГУ МЧС России по РС(Я) –

Государственный инспектор по пожарному надзору г. Якутска
Рожина Е. Н.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Захарова Елена Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 20 17 года,

Заф
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 156/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному казённому Учреждению «Специальной (коррекционной) основной
общеобразовательной школы № 22 (VIII вида)» городского округа «Город Якутск»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Директору МОКУ С(К)ООШ № 22 ГО «Город Якутск»

Захаровой Елене Геннадиевне

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), Врио Главного (заместителя главного) государственного
инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 156 от 30.03.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «12» апреля 2017 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., «13» апреля
2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «14» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «17» апреля
2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «18» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «19» апреля
2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «24» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «25» апреля
2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «26» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «27» апреля
2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «28» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., проведена
плановая, выездная проверка государственным инспектором о пожарной безопасности ОНД и ПР по г. Якутску
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) капитаном внутренней службы Рожиной Еленой Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

в отношении МОКУ С(К)ООШ № 22 ГО «Город Якутск» здания и прилегающей территории
по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Рыдзинского, 5

совместно с директором МОКУ С(К)ООШ № 22(VIII вида)» ГО «Город Якутск» Захаровой Еленой
Геннадиевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ пре-д-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	согласно протокола № 87/с от 07.07.2016г. при проверке пожарного крана № 2 установлено не исправность	(п. 55 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	До 01.08.2017г.	
2.	Территория не очищена от сухой травы, камыша	(п. 77 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	До 01.08.2017г.	
3.	На дверях разделяющих общий коридор от лестничных клеток частично отсутствуют уплотнители в притворах	(ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ -123 от 22.08.2008г.; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	До 01.08.2017г.	
4.	При проверке автоматической пожарной сигнализации	(п. 61 ППР в РФ № 390 от 25.04.12г.)	До 01.08.2017г.	

<p>установлено, что СОУЭ и АПС не работоспособны. Кроме, того, при проверке работоспособности приемно – контрольного прибора в режиме, «Пожар», посредством имитации дыма, выявлено, что сигналы на приемно – контрольный прибор передаются не от всех выборочно проверенных дымовых извещателей.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному
(должность, фамилия и инициалы)
надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности
государственного инспектора по пожарному надзору)
по г. Якутску ГУ УНД МЧС России по РС (Я) Рожина Е. Н.



« 28 » апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Зар
(подпись)

директор Захарова Э.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » апреля 20 17 г.